

വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ജനറേറ്ററുകൾ

20 [177] ശ്രീ. പി. കെ. കെ. ബാവ :

„ കെ. കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി :

„ കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള :

„ ഇ. ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ :

„ സി. മോയിൻകുട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ വളരെക്കാലമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ; എങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം; എത്രയെണ്ണം;

(ബി) ഇവ മാറ്റി പുതിയ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കെ. എസ്. ഇ. ബോർഡിന്റെ അധീനതയിൽ ഉള്ള വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ വളരെക്കാലമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ ഇല്ല.

(ബി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

കുറ്റാടി ആഗ്നൈഷൻ സ്കീം

21 [178] പ്രൊഫ. എ. ഡി. മുസ്തഫ :

ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ് :

„ തേമ്പിൽ മാമകൃഷ്ണൻ :

„ ബി. വിജയകുമാർ :

„ എൻ. ശക്തൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കുറ്റാടി ആഗ്നൈഷൻ സ്കീമിന്റെ പണിക്കുള്ള ടെൻഡർ നൽകിയ ശേഷം സ്പിൽവേയും പ്രളയജല ക്രമീകരണങ്ങളും മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി, ആദ്യം രൂപകല്പന ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനത്ത് സ്പിൽവേയുടേയും പ്രളയജല നിർഗ്ഗമന ക്രമീകരണങ്ങളുടേയും പണി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പദ്ധതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് കോട്ടം വരുത്തുമായിരുന്നുവോ;

(ഡി) പണി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്തപ്പോൾ പരമാവധി സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള നടപടികൾ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) രൂപകല്പന ചെയ്ത പ്രകാരം സ്പിൽവേ ഡാം വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ ഉറച്ച പാറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്പിൽവേ ഡാമിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റേണ്ടിവന്നത്.

(സി) അതെ.

(ഡി) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് പണിയുടെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ പണി പുരോഗമിക്കുവെ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ ബലവത്തായ പാറ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് പണി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്.

(ഇ) സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള നടപടികൾ പരമാവധി ചെയ്തിരുന്നു.

ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണം

22 [179] ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ചേലക്കര, മുളമൂർക്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ;

(ബി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് കരാർ നൽകിയിരുന്നത്;

(സി) ഇവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്;